STRUER KOMMUNE

Dato:
27. maj 2025

Journalnummer:
09.40.20-P20-3-25,

Afdeling:
Miljøafdelingen
Smedegade 7
7600 Struer

BattMan Energy ApS
Balticagade 15C, 1
8000 Aarhus C

AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGSPLIGTIG (VVM-PLIGTIG)

Projektet

Struer Kommune har den 21. februar 2025 modtaget en ansøgning (VVM-anmeldelse) fra BattMan Energy A/S om etablering af et batteri energilageringssystem med en kapacitet på op til 100 MW. Batterianlægget vil blive brugt som et såkaldt BESS-anlæg (Batter Energy Storage System) til stabilisering af elnettet ved at lagre energi og levere denne tilbage til nettet i spidsbelastningsperioder. Batterianlægget installeres i det fri på matrikel nr. 1bd, 6b og 1e Den vestlige Del, Gimsing, 7600 Struer.

Afgørelse

Struer Kommune har vurderet, at en etablering af projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven[1].

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen (VVM-anmeldelsen) samt i medsendte projektbeskrivelser og bilag og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Struer Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag 3, hvor der i begyndelsen af skemaet findes en projektbeskrivelse.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

[1] Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Udnyttelsesfrist og bortfald

Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år efter, afgørelsen er meddelt, bortfalder afgørelsen.

Hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder retten til at udnytte afgørelsen og der skal søges om en ny tilladelse.

Baggrund for screeningen

Projektet vurderes til at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13: "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Kriterierne nævnt i miljøvurderingslovens bilag 6 er lagt til grund for vurderingen (screeningen).

Kommunens vurdering og begrundelse

Anlæggets karakteristika

Projektet omhandler etablering af et batteri energilageringssystem (BESS) med en kapacitet på op til 100 MW. Batteri energilageringssystemet består af batterimoduler, convertere og mellemspændingstransformere, teknikhuse, grusbelagte service- og brandveje og sikkerhedsforanstaltninger i form af hegn.

Batterierne leveres i 20-fods containere, der indeholder lithium-jernfosfat (LFP) battericeller. Containere placeres på betonfundamenter og udgør en central del af anlægget.

Convertere omdanner jævnstrøm fra batterierne til vekselstrøm, som kan leveres til elnettet. Transformatorerne er designet til at sikre korrekt spænding. Disse enheder placeres på betonplader og er beskyttet med oliekar for at minimere risici.

Et teknikhus på ca. 149 m² vil indeholde kontroludstyr, herunder styretavler, SCADAsystemer, UPS-systemer og andre styringskomponenter, der overvåger og styrer anlæggets drift.

Der etableres grusbelagte veje til adgang og vedligeholdelse, inklusive en brandvej med en bredde på mindst 3 meter med tilhørende udstigningsarealer på 1,5 meter på hver side.

Hele anlægget indhegnes med et 1,8 meter højt stålhegn for at sikre mod uautoriseret adgang.

Anlæggets placering

Anlægget etableres på matrikel nr. 1bd, 6b og 1e Den vestlige Del, Gimsing, 7600 Struer. Se anlæggets placering i afgørelsens bilag 1.

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde 2 E 5 "Erhvervsområde til produktionsvirksomheder ved Hjulmagervej" jf. rammeplan.

Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv indenfor virksomhedsklasse 5-7. Specifik anvendelse er angivet til produktionsvirksomhed.

Nord og øst for erhvervsområdet findes erhvervsområdet 2 E 3, og mod nordøst ligger et område udlagt til centerformål, område 2 C 3.

Øst for erhvervsområdet findes område til offentlige formål, 2 O 4.

De nærmeste boligområder er 2 B 10 og 2 B 6 nord for erhvervsområdet.

Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Støj
Struer Kommune har vurderet, at støj fra anlægget ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning af miljøet, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.

Luftforurening
Der er ingen punktkilder, hvorfra der kan udsendes forurenende luft fra batterianlægget. Der er heller ikke kilder på anlægget, hvorfra der kan udsendes diffus luftforurening.
Struer Kommune har vurderet, at luftforurening fra anlægget ikke vil give anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet.

Overfladevand
Tag- og overfladevand fra projektarealet vil blive afledt uforsinket til Struer Energis regnvandskloak.

Drikkevand
Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Struer Vandværk. Potentialekort over området viser at grundvandet strømmer imod nord altså imod indvindingsboringerne tilhørende Struer Vandværk. Området udgør derfor den nuværende og fremtidige ressource for kommunens vandforsyning. I området må der derfor ikke foregå aktiviteter, der indebærer en risiko for grundvandsforurening. Dog kan der i kommune- og lokalplanlagte områder accepteres ændret arealanvendelse, hvis der er taget nødvendige forholdsregler for at beskytte grundvandet, hvis alternative placeringer er afvejet og ikke fundet muligt, samt hvis der er vigtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Anlægget bruger indholdsstoffer som er til risiko for jord og grundvand.
Det fremgår af ansøgningen at batterierne vil være hermetisk lukkede så der ikke er mulighed for lækage. Det er derudover beskrevet i vvm-ansøgningen at anlægget er forsynet med kar til opsamling ved spild, således risiko for jord- og grundvandsforurening undgås.

Natura 2000-områder, § 3-områder og bilag IV
Struer Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil påvirke Natura 2000-områdernes integritet samt at projektet ikke vil påvirke § 3-beskyttet natur.

Projektområdet ligger på en dyrket mark. Det er vurderet, at området ikke er egnet levested for de bilag IV-arter, der måtte forventes at kunne findes i Struer Kommune. Det kan ikke udelukkes, at der vandrer padder, f.eks. stor vandsalamander, mellem søerne nord og vest for projektområdet. Det vurderes dog, at projektet ikke vil påvirke paddernes vandring mellem søerne, og derudover ikke påvirke individer af bilag IV-arter generelt.

Affald
Fra lignende projekter kendes det, at der genereres affald i form af udtjente batterier og at materialerne heri kan genanvendes.

Risiko for ulykker/ for menneskers sundhed

Anlægget består af batteri moduler som hver især er udstyret med avanceret brand-detekteringssystemer, der inkluderer både røgdetektorer og termiske sensorer. Disse systemer aktiverer alarmsystemerne automatisk. Der er installeret automatiske brandslukningssystemer. Disse systemer er designet til at forhindre brandspredning ved at kvæle flammerne hurtigt og effektivt.
I tilfælde af brand vil branden blive slukket med vand.

Projektet skal ikke miljøvurderes

På baggrund af ansøgningen og screeningen vurderes det, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Berørte myndigheder

Udkastet til afgørelsen har været til udtalelse hos

- Struer Kommunes Miljøafdeling, Planafdeling og Byggemyndighed samt Teknisk Drift og Anlæg.
- Holstebro Museum
- Forsyningen – Spildevand

Der indkom følgende bemærkninger: Holstebro Museum anbefaler, at der indgås en frivillig aftale om arkæologisk forundersøgelse, da der er funder syd, øs og vest for projektområdet er registreret og fundet fortidsminder og genstande.

Museets bemærkning giver ingen anledning til ændring af screeningsafgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 27. maj 2025.

Hvis du vil klage

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen er den 24. juni 2025 kl. 23.59.

Se mere i vejledningen om klage og søgsmål i afgørelsens bilag 2.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Struer Kommune har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På domstol.dk findes vejledning om anlæggelse af en retssag ved domstolene.

Følgende er underrettet om afgørelsen

Bygherre: BattMan Energy ApS
Holstebro Museum
Struer Energi – Spildevand


BILAG


Bilag 1 ”Plan over placering af Batterianlæg”
Bilag 2 ”Vejledning om klage og søgsmål”
Bilag 3 ”Screeningsskema”

Med venlig hilsen

Sabina Valentin Kamp
Miljømedarbejder

Bilag 1 ”Plan over placering af Batterianlæg”





Bilag 2 "Vejledning om klage og søgsmål"

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: (naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for at bruge Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge Klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget for at bruge Klageportalen her: https://naevneneshus.dk/naevnsoversigt/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/vejledning/#accordion-fritagelse-fra-klageportalen.

En klage skal være modtaget senest fredag den 24. juni 2025.

Orientering om klage
Hvis Struer Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelse, orienterer Struer Kommune BattMan Energy ApS herom.

Struer Kommune orienterer ligeledes BattMan Energy ApS, hvis Struer Kommune modtager en klage over afgørelsen fra en klager, der er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Struer Kommune ikke BattMan Energy ApS.

Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan nævnet påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Bilag 3 "Screeningsskema"

Bilag 1 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven[2]

Punkterne herunder refererer til bilaget.

1. Projekters karakteristika **Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:**	
a) hele projektets dimensioner og udformning	**Projektets formål og omfang:** Projektet indebærer etableringen af et batteri-energilagringssystem (BESS) med en kapacitet på op til 100 MW. Anlægget skal opføres på en grund på ca. 20.000 kvm. matr.nr.: Den vestlige Del, Gimsing, 1bd. Anlægget skal tilsluttes eksisterende transformerstation som NOE Net A/S ejer på matr.nr. 94b, Struer. Anlægget skal tilsluttes et spændingsniveau på 50 eller 60kV. Batterianlægget vil bidrage til stabilisering af elnettet ved at lagre energi og levere denne tilbage til nettet i spidsbelastningsperioder. **Anlægsbeskrivelse:** Anlægget omfatter følgende hovedkomponenter: 1. **Batterimoduler:** Batterierne leveres i 20-fods containere, der indeholder lithium-jernfosfat (LFP) battericeller. Disse containere placeres på betonfundamenter og udgør en central del af anlægget. 2. **Convertere og mellemspændingstransformere:** Convertere omdanner jævnstrøm fra batterierne til vekselstrøm, som kan leveres til elnettet. Transformatorerne er designet til at sikre korrekt spænding. Disse enheder placeres på betonplader og er beskyttet med oliekar for at minimere risici. 3. **Teknikhuse:** Et teknikhus på ca. 149 m² vil indeholde kontroludstyr, herunder styretavler, SCADAsystemer, UPS-systemer og andre styringskomponenter, der overvåger og styrer anlæggets drift. 4. **Grusbelagte service- og brandveje:** Der etableres grusbelagte veje til adgang og vedligeholdelse, inklusive en brandvej, der opfylder kravene i BR18 kapitel 5.2.4. Brandvejene har en bredde på mindst 3 meter med tilhørende udstigningsarealer på 1,5 meter på hver side. 5. **Sikkerhedsforanstaltninger:** Hele anlægget indhegnes med et 1,8 meter højt stålhegn for at sikre mod uautoriseret adgang.

[2] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

	Beplantning og visuel tilpasning: For at minimere anlæggets visuelle påvirkning etableres et to-lags levende hegn rundt om anlægget. Beplantningen vil bestå af lokale sorter og kan kombineres med jordvolde, hvilket sikrer en naturlig indpasning i det eksisterende miljø. **Miljømæssige hensyn:** Anlægget er designet med fokus på at reducere miljøpåvirkningen. Beplantningen fungerer som både visuel afskærmning og bidrag til biodiversiteten. Fremtidige samlede bebyggede areal: Ca. 4.000 m2. Fremtidige samlede befæstede areal (grusbelægning): Ca. 6.500 m2.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	I forbindelse med anlæggelsen vil der blive omlagt dræn indenfor virksomhedens afgrænsning. Det kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Dræn fra anlægget løber gennem areal nord for projektområdet. Der er i overvejelser om at indsende et fælles drænprojekt, der tager hånd om den samlede afledning af drænvand fra opstrøms beliggende areal. Det vurderes ikke at give en væsentlig indvirkning på miljøet.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Der kan dog forekomme oliespild fra entreprenørmateriel, hvis dette går i stykker. Ved oliespild som ikke kan opsamles eller rengøres, vil den påvirkede jord blive opgravet og bortkørt. Af projektbeskrivelse vedlagt ansøgningen fremgår det, at før konstruktionen kan begynde, skal byggepladsen forberedes gennem udgravning og nivellering for at skabe en stabil base for fundamenterne. Der anvendes grus til etablering af grusbelagte veje til adgang og vedligeholdelse, inklusive en brandvej.
d) affaldsproduktion	Fra lignende projekter kendes det, at der generes affald i form af udtjente batterier. Materialerne heri kan genanvendes. Se pkt. 1c.
e) forurening og gener	Støj og støv kan forekomme i anlægsfasen. BattMan Energy A/S har anmeldt projektet efter Struer Kommunes forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder, 7. februar 2019. Her oplyses det, at der skal anvendes gravemaskine til opsamling og afvandingssystemet samt fundamenter og kar under diverse componenter. For at undgå støvgener vil der sprøjtes med vand i tørre perioder. Standardværkstøj vil blive anvendt til elektrikerarbejde og kabelføring.

	Anlægget er forsynet med kar til opsamling ved spild, således risiko for jord- og grundvandsforurening undgås. Se pkt. 1c.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Eksplosion som følge af thermal runaway. Anlægget består af batteri moduler som hver især er udstyret med avanceret brand-detekteringssystemer, der inkluderer både røgdetektorer og termiske sensorer. Disse systemer aktiverer alarmsystemerne automatisk. Der er installeret automatiske brandslukningssystemer. Disse systemer er designet til at forhindre brandspredning ved at kvæle flammerne hurtigt og effektivt. Batterierne er placeret i individuelle, brandsikre kabinetter, hvilket forhindrer en eventuel brand i at sprede sig hurtigt fra et modul til resten af systemet. Kabinetterne er designet til at modstå høje temperaturer og beskytte de omkringliggende komponenter. Det vurderes, at risikoen for større ulykker/katastrofer ikke er væsentlig. Klima: Grundvandsstanden står ifølge modellen i HIP ca. 0,5-1 meter under terræn. Grundvandsstigningen i modellen ligger mellem 0-0,1 meter frem mod år 2100. Anlæggets komponenter vil blive placeret på beton- og skrue-fundamenter som hæves ca. 30-50 cm over terræn. Det vurderes derfor at risikoen for oversvømmelse af komponenterne ved en stigning af grundvandsstanden er lav.
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand eller luftforurening)	*Røg* Ved brand kan der udvikles røg. I tilfælde af brand vil branden blive slukket med vand, hvorfor der vil forekomme slukningsvand. Slukningsvandet vil skulle håndteres og bortskaffes efter gældende reger, Affaldsbekendtgørelsen og Struer Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Olie fra transformere. Olien vil lande i og opbevares i kar, hvorfra det vil blive bortskaffet til godkendt modtager. *Støj* Transformator er forsynet med olie og derfor mere støjsvag end oliefrie. *Støv* Ved risiko for støvgener i tørre perioder, vil disse blive afhjulpet af vanding/befugtning. *Drikkevand* Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til Struer Vandværk. Potentialekort over området viser at grundvandet strømmer imod nord altså imod indvindingsboringerne tilhørende Struer Vandværk. Området udgør derfor den nuværende og fremtidige ressource for kommunens vandforsyning. I

	området må der derfor ikke foregå aktiviteter, der indebærer en risiko for grundvandsforurening. Dog kan der i kommune- og lokalplanlagte områder accepteres ændret arealanvendelse, hvis der er taget nødvendige forholdsregler for at beskytte grundvandet, hvis alternative placeringer er afvejet og ikke fundet muligt, samt hvis der er vigtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Anlægget bruger indholdsstoffer som er til risiko for jord og grundvand. Det fremgår af ansøgningen at batterierne vil være hermetisk lukkede så der ikke er mulighed for lækage. Det er derudover beskrevet i vvm ansøgningen af anlægget er forsynet med kar til opsamling ved spild, således risiko for jord- og grundvandsforurening undgås. Det er uklart hvordan overfladevand i drift og ved uheld (brand) håndteres, skal der nedsives eller afledes til regnvandskloak. Der kan derfor ikke vurderes på dette. Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig risiko for menneskers sundhed.
2.	**Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:**
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Området er omfattet af Lokalplan 211 – delområde II. Den tilsigtede anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanens overordnede formål. Der skal vurderes på ansøgers ønske om ikke at etablere slørende beplantning rundt om anlægget.
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	**§3-beskyttet natur** Størstedelen af projektet vil ligge på dyrket mark. En mindre del berører et mindre område der har ligget hen i en længere årrække (Vestre Gimsingvej 14). NATUR har besigtiget arealet d. 5. februar 2025, og vurderer at arealet ikke lever op til at være omfattet af § 3-beskyttelsen. Nærmeste § 3-beskyttede område er en sø der ligger ca. 190 meter nord for projektområdet. Derudover ligger der et netværk af mindre § 3-søer mod nord og vest for projektområdet indenfor en afstand på 190-600m. NATUR vurderer at projektet ikke vil påvirke § 3-beskyttet natur. *Grundvand og drikkevand* Projektet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland til almene vandværker. Der er derfor særlige risicis og hensyn at tage (se tidligere). Projektet er ikke beliggende i boringsnære beskyttelsesområde. Det forventes ikke at der behov for grundvandssænkning.
c) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
i. vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Anlægget placeres i en lavning, hvor der naturligt vil lægge sig vand, hvis det ikke bortledes via dræn eller regnvandssystem.

		Området og arealer i oplandet er drænet. Der ansøges om omlægning af dræn, så anlægget ikke etableres hen over dræn.
ii.	kystområder og havmiljøet	Projektet ligger i kystnærhedszone.
iii.	bjerg- og skovområder	Ikke relevant.
iv.	naturreservater og -parker	Projektet ligger ikke i et naturreservat. Nærmeste natur- og vildtreservat findes ca. 2,3 km nord og ca. 2 km vest for projektområdet.
v.	områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	**Natura 2000** Nærmeste N2000-område ligger ca. 3,8 km nordvest for projektområdet. Det drejer sig om N62 Venø, Venø Sund. NATUR vurderer at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil påvirke N2000 områdernes integritet. Vurderingen baserer sig på afstanden samt karakteren af projektet. **Bilag IV-arter** Projektområder ligger på dyrket mark, og NATUR vurderer at området ikke er levested for de bilag IV-arter der må forventes at kunne findes i Struer Kommune. Det kan ikke udelukkes at der vandrer padder, f.eks. stor vandsalamander, mellem søerne nord og vest for projektområdet. NATUR vurderer dog at projektet ikke vil påvirke paddernes vandring mellem søerne, og derudover ikke påvirke individer af bilag IV-arter generelt. Vurderingen baserer sig på afstanden samt karakteren af projektet.
vi.	områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU lovgivningen, og som er relevante for projektet	Struer Kommune vurderer, at projektet kan overholde fastlagte miljømål for søer, vandløb og kystnære vandområder samt mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper, der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.
vii.	tætbefolkede områder	Nærmeste boligområde findes nord for projektområdet i en afstand af ca. 540 meter.
viii.	landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.	Nærmeste fortidsminde områder findes øst for projektområdet i en afstand af ca. 640 meter og 740 meter. Der er tale om et hus (evt. med stald) og bosættelse fra bronzealderen.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet. Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil påvirke området eller mennesker negativt.
b) indvirkningens art	Der vurderes ikke at være nogen væsentlig indvirkning.
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet vurderes ikke at have nogen sporbar effekt udenfor hverken landets- eller kommunens grænser.
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet	Struer Kommune vurderer, at projektet kan overholde fastlagte miljømål for søer, vandløb og kystnære vandområder samt mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper, der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.
e) indvirkningens sandsynlighed	Der er tale om et blivende anlæg, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være til stede, så længe anlægget er i drift. Struer Kommune vurderer dog disse påvirkninger som ikke væsentlige.
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Projektets miljøpåvirkninger forventes at være varig så længe anlægget er i drift. Miljøpåvirkningerne vurderes at være reversible. Miljøpåvirkningerne er ikke væsentlige.
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignende projekter eller aktiviteter.
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	I ansøgningen er det angivet, at: Anlægsarbejdet udføres hovedsageligt på hverdage og indenfor normal arbejdstid. Ved risiko for støvgener i tørre perioder, vil disse blive afhjulpet af vanding/befugtning. Affald, herunder evt. farligt affald opbevares og bortskaffes efter Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Anlægget er forsynet med kar til opsamling ved spild, således risiko for jord- og grundvandsforurening undgås. Transformator er forsynet med olie og derfor mere støjsvag end oliefrie.

	Der laves en stående aftale med slamsuger til opsugning af slukningsvand som beredskabet kan tilkalde i tilfælde af brandbekæmpelse.