

Dato:
28. oktober 2026

Journalnummer:
09.40.20-P19-1-26,

Afdeling:
Miljø
Smedegade 7
7600 Struer

Side 1 af 7

AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGSPLIGT (IKKE VVM-PLIGT) FOR ETABLERING AF BATTERIANLÆG PÅ LANGHØJVEJ 10, 7600 STRUER

Projektet

Struer Kommune har den 7. september 2026 modtaget ansøgning om VVM-screening og projektbeskrivelse om etablering af ladeinfrastruktur til virksomheden, Vestjyllands Andel A.M.B.A.s, tunge køretøjer med tilhørende batterianlæg (BESS) og transformerstation på eksisterende erhvervsejendom. Projektet er beliggende på Langhøjvej 10, Asp, 7600 Struer, matr.nr. 1ak, Østerby, Asp.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (Ikke VVM-pligt)

Struer Kommune har vurderet, at en etablering af projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen (VVM-anmeldelsen) samt i medsendte projektbeskrivelser og bilag og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år efter, afgørelsen er meddelt, bortfalder afgørelsen.

Hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder retten til at udnytte afgørelsen og der skal søges om en ny tilladelse.

Baggrund for screening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2, punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Da vi vurderer, at anlægget er nævnt i bilag 2, har vi afklaret, om projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

I vores vurderinger (screening) har vi været omkring de kriterier, der er nævnt i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Kommunens vurdering og begrundelse

Anlæggets karakteristika

Projektet omhandler etablering af ladeinfrastruktur til virksomhedens tunge køretøjer med tilhørende batterianlæg (BESS) og transformerstation på eksisterende erhvervsejendom.

Batterianlægget fungerer som effektbuffer, så den høje ladeeffekt, som opladning af tunge køretøjer kræver, kan leveres inden for ejendommens eksisterende nettilslutning uden forstærkning af elnettet.

Sekundært kan anlægget levere nødstrøm til virksomhedens kritiske funktioner ved strømafbrydelse.

Anlægget etableres udelukkende til virksomhedens eget brug og er ikke offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.

Der opføres ingen bygninger.

BESS-kabinetter og transformerstation er præfabrikerede tekniske installationer, der opstilles i det fri på fundament.

Anlæggets placering

Projektet er beliggende på Langhøjvej 10, Asp, 7600 Struer, matr.nr. 1ak, Østerby, Asp.

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde 5 E 3 "Erhvervsområde ved Den Lokale Andel, Asp" jf. rammeplan.

Ejendommen er beliggende i lokalplan nr. L192 "Den Lokale Andel, Oldtidshøjene, Asp" i delområde I. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål (korn- og foderstofvirksomhed) herunder service og forretningsvirksomhed.

Virksomheden grænser mod syd og sydøst op til boligområdet 5 B 1 "Højriisvej, Aps" og mod vest til centerområdet 5 C 1 "Langhøjvej, Asp".

¹ Ministeriet for Natur og Dyrevelfærds lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nærmeste lokalplanlagt boligområde er L185

Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Støj

Struer Kommune har vurderet, at støj fra anlægget ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning af miljøet, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.

Overfladevand

Tag- og overfladevand nedsives lokalt på matriklen.

Drikkevand

Projektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder. Slukningsvand i forbindelse med brand skal derfor kunne opsamles.

Natura 2000-områder, § 3-områder og bilag IV

Der er cirka 6,3 kilometer til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde N224 (Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage). Baseret på afstanden og projektets karakter vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturbeskyttelsesområdet, herunder vil være til hindring for, at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes.

Der ligger en § 3-beskyttet mose samt en § 3-beskyttet sø henholdsvis cirka 150 m og 175 m nord for projektområdet. Grundet projektets karakter vurderes det ikke at påvirke § 3-beskyttet natur.

Der foreligger ikke registreringer af beskyttede arter inden for projektområdet. Den nærmeste registrering af bilag IV-arter er cirka 2,7 kilometer nordvest for projektområdet, hvor der i 2021 blev observeret skimmelflagermus. Der vurderes ikke at være nogen direkte ledelinjer mellem denne lokation og projektområdet, da arealet derimellem hovedsageligt består af landbrugsjord i omdrift. Grundet projektets afstand, karakter og manglende ledelinjer vurderes projektet ikke at påvirke flagermusenes yngle- eller rastelokaliteter.

Projektet består af et mindre anlæg på en allerede eksisterende erhvervsejendom, der ikke er direkte knyttet til beskyttet natur.

Den samlede vurdering er derfor, at projektet ikke vil påvirke beskyttede arter, der forekommer i Struer Kommune.

Affald

Fra lignende projekter kendes det, at der genereres affald i form af udtjente batterier og at materialerne heri kan genanvendes.

Projektet skal ikke miljøvurderes

På baggrund af ansøgningen og screeningen vurderer vi samlet set, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i Miljøvurderingsloven.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Berørte myndigheder

Udkastet til afgørelse har været til udtalelse hos

- Struer Kommunes Miljøafdeling og Planafdeling.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 28. oktober 2026.

Hvis du vil klage

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen er **den 25. november 2026 kl. 23.59**.

Se mere i vejledningen om klage og søgsmål i afgørelsens bilag 2.

Følgende er underrettet om afgørelsen

Ansøger

BILAG

Bilag 1 "Plan over placering af batteriet"

Bilag 2 "Vejledning om klage og søgsmål"

Med venlig hilsen

Sabina Valentin Kamp
Miljømedarbejder

Bilag 1 Plan over placering af batteriet





Figur 1. Batterianlæggets placering markeret med gult.

Bilag 2 Vejledning om klage og søgsmål

Ønsker du at klage

VVM-screeningsafgørelsen kan alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af Miljøvurderingslovens og VVM bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager du

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Struer Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Struer Kommune **senest den 25. november 2026 kl. 23.59**.

Hvad koster det at klage

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. og virksomhed eller organisation skal du betale 1.800 kr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget for at bruge klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Besked til ansøger, hvis der kommer klager

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Frist for udnyttelse af tilladelsen

Tilladelsen må udnyttes, selvom der er klaget over den. Dog kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning og derfor ikke må udnyttes, før klagen er behandlet.

Hvis du udnytter afgørelsen i klageperioden, og imens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på eget ansvar.

Ønsker du sagen prøvet ved domstolene

Du kan vælge at få afgørelsen prøvet ved domstolene. Du skal anlægge sagen inden 6 måneder efter den er meddelt eller 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.